

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a hálózatot áramtalanította. Valamint, hogy a felszerelés helyén, a falban semmilyen vezeték, vagy cső nem található.

Bekötési segédlet:

A lámpatest vezetékének színe: Bekötés helye:

Kék — N (null vezeték kék színű)

Zöld / sárga — (föld vezeték zöld / sárga színű)

Fekete — L (fázis barna színű)

